



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave Servizio Acque ed Energia

Procedimento: n. 1001/11

Prat. N. 992

Oggetto: Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sul torrente "Crezza" in territorio dei Comuni di Menarola e Gordona (SO), originariamente assentita con determinazione della scrivente Provincia n. 2141 del 27 dicembre 2010.

Concessionario: Azienda Idroelettrica Crezza s.r.l.

Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica -

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 24 aprile 2012 (O.d.G. n. 5).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, conclusosi con determinazione del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. 621 del 04.05.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Antonio Rodondi



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia



Commissione del 24 aprile 2012

OdG n. 5

Opere: Impianto idroelettrico sul torrente "Crezza" in territorio dei Comuni di Menarola e Gordona (SO).
Istanza di variante alle opere autorizzate: nuova soluzione di tracciato della linea elettrica di connessione alla rete.

Richiedente: Azienda Idroelettrica Crezza s.r.l.

Vincoli paesistici vigenti: art 142 comma 1, lettere c) del D. Lgs. 42/2004.

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 80 comma 3 lettera e-ter) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni.

Ambito territoriale: Comune di Gordona (SO)

Premessa:

Nell'ambito dell'istanza di variante in corso d'opera all'autorizzazione unica n. 2141 del 27.12.2010, la società Azienda Idroelettrica Crezza s.r.l. (titolare della concessione di derivazione dal torrente Crezza assentita dalla Regione Lombardia con decreto n. 15390 del 23.09.2003) ha ravvisato a seguito di accordo con il gestore locale di rete (Enel Distribuzione S.p.A.) la necessità di variare il tracciato della linea elettrica di consegna dell'energia prodotta dall'impianto idroelettrico.

Il presente parere, riferito esclusivamente alla suddetta modifica di tracciato - confluirà nell'istanza di variante in corso d'opera presentata in data 10.06.2011 e successivamente integrata in data 23.03.2012

Descrizione dell'intervento proposto:

La nuova soluzione (rappresentata nella tavola 1e - datata marzo 2012 a firma dell'Ing. Giacomo Bertolini) prevede la posa della linea elettrica a 20 kV interrata per uno sviluppo di circa 60 metri, a partire dall'edificio centrale (lato nord ove sarà realizzata la nuova cabina di consegna) fino al raggiungimento della linea MT esistente in corrispondenza di un sostegno aereo. La soluzione precedentemente approvata prevedeva il collegamento sempre interrato (lunghezza 70 m) ad una cabina esistente.

SERVIZIO: Acque ed Energia - ISTRUTTORE: Ing. Angelo Colombi

Osservazioni dell'ufficio istruttore:

Il nuovo tratto di linea elettrica sarà realizzato completamente interrato, pertanto a lavori ultimati non risulterà visibile. Rispetto alla soluzione precedente non si ravvisano modifiche che comportino aggravio paesaggistico. Ciò premesso, l'ufficio istruttore, ritenuto che l'intervento proposto non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, propone l'espressione di parere favorevole.

PARERE COMMISSIONE: FAVOREVOLE

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. G. Bettini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti