



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
*Servizio Acque ed Energia*

Procedimento: n. 580/14

Prat. LE01/2014

Oggetto: Autorizzazione manutenzione straordinaria elettrodotti aerei a 20 kV nelle località Motta di Sotto e Fontane, in territorio del Comune di Campodolcino (SO).

*Beneficiario: Enel Distribuzione S.p.A.*

***Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica –***

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 9/07/2014 (O.d.G. n. 6).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito del procedimento di autorizzazione della linea elettrica in argomento, conclusosi con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. **693** del **10 luglio 2014**.

Sondrio, 28 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Antonio Rodondi



foglio n. 1 di 1



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
Servizio Acque ed Energia

Commissione del 9 luglio 2014

O.d.G. n. 6

**OPERE:** Manutenzione straordinaria elettrodotti aerei a 20 kV nelle loc. "Motta di Sotto" e "Fontane", nel Comune di Campodolcino (SO).

**RICHIEDENTE:** Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di Sondrio.

**AMBITO TERRITORIALE:** Comune di Campodolcino (SO).

**VINCOLI PAESISTICI VIGENTI:** art. 142 comma 1 lettere c), d) e g) del D. Lgs. 42/2004.

Le funzioni paesaggistiche di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (art. 80 comma 3 lettera e<sub>bis</sub>). Sono inoltre fatte salve le competenze della Comunità Montana in merito agli aspetti paesaggistici connessi alla tutela del bosco.

Il presente parere confluirà nella conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Sondrio con provvedimento n. 580 del 10/06/2014, la cui seduta conclusiva si è tenuta il 26/06/2014.

## DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO:

Il progetto prevede la manutenzione di due elettrodotti MT aerei nelle loc. "Motta di Sotto" e "Fontane", in Comune di Campodolcino, danneggiati a seguito degli eventi atmosferici straordinari accaduti nell'inverno scorso.

Il primo intervento in loc. "Motta di Sotto" consiste nella sostituzione della linea aerea a conduttori nudi di lunghezza pari a 500 metri con una linea aerea in cavo tripolare precordato. L'intervento prevede altresì la posa di un nuovo sostegno poligonale metallico di altezza pari a 12 metri e la sostituzione del traliccio danneggiato con un nuovo sostegno poligonale metallico di altezza pari a 16 metri. Questo intervento ricade in area boscata, entro la fascia di rispetto di 150 m del torrente "Caurga" (in parte) ed in territori a quota superiore a 1.600 m s.l.m. (in parte), vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

Il secondo intervento in loc. "Fontane" consiste nella rimozione di un traliccio danneggiato, con conseguente spostamento della linea aerea a conduttori nudi e nella sostituzione di un altro traliccio danneggiato con la posa di un nuovo sostegno poligonale metallico di altezza pari a 16 m. Questo intervento ricade in area boscata, vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

Entrambi gli interventi ricadono altresì entro ambiti di elevata naturalità, tutelati ai sensi dell'art. 17 del PTR Lombardia.

**UFFICIO ISTRUTTORE:** Servizio Acque ed Energia - Ing. Angelo Colombi

## OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO ISTRUTTORE:

Gli interventi di manutenzione straordinaria proposti rispondono alla necessità di garantire la fornitura di energia elettrica. La sostituzione di alcuni tralicci con sostegni poligonali e la sostituzione di un tratto di linea a conduttori nudi con una linea in cavo tripolare rappresentano comunque elementi migliorativi rispetto alla situazione precedente.

Per una più approfondita analisi dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell'intervento, si rimanda alla documentazione tecnica allegata all'istanza (relazione paesaggistica, relazione forestale, documentazione fotografica, foto inserimenti e tavole di inquadramento).

Alcune prescrizioni per migliorare l'inserimento paesaggistico degli interventi sono già emerse nella conferenza di servizi tenutasi il 26 giugno 2014, al cui processo verbale si rimanda integralmente per maggiori dettagli.





**PARERE COMMISSIONE:**

*Considerate le motivazioni degli interventi, valutato che entrambi gli interventi non sono peggiorativi dal punto di vista paesaggistico, la commissione esprime parere favorevole. Non è necessario subordinare il parere ad ulteriori prescrizioni, in considerazione di quelle già emerse nel corso della conferenza di servizi del 26 giugno 2014.*

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

