



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
*Servizio Acque ed Energia*

Procedimento: n. 989/13

Prat. LE01/2013

Oggetto: L.R. 16.08.1982 n. 52 art. 2 e segg. –

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica a 20 kV in cavo aereo e a 400/230 V in cavo interrato e aereo, per l'elettificazione delle località Presalbert, Agoncio e Dalo', in territorio del Comune di San Giacomo Filippo (SO) -

***Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica –***

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 18/11/2014 (O.d.G. n. 3).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito del procedimento di autorizzazione della linea elettrica in argomento, conclusosi con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. **285 del 7 aprile 2015**

Sondrio, 13 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Antonio Rodondi



foglio n. 1 di 1



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
*Servizio Acque ed Energia*

Commissione del 18 novembre 2014

**O.d.G. n. 3**

**OPERE:** linea elettrica a 20 kV in cavo aereo e a 400/230 V in cavo interrato ed aereo, per l'elettrificazione delle località "Presalbert", "Agoncio" e "Dalò", in territorio del Comune di San Giacomo Filippo (SO).

**RICHIEDENTE:** Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di Sondrio.

**AMBITO TERRITORIALE:** Comune di San Giacomo Filippo (SO).

**VINCOLI PAESISTICI VIGENTI:** art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004.

Le funzioni paesaggistiche di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (art. 80 comma 3 lettera e<sub>bis</sub>), sono limitate al tracciato della linea elettrica a 20 kV (MT). Sono inoltre fatte salve le competenze della Comunità Montana in merito agli aspetti paesaggistici connessi alla tutela del bosco.

Il presente parere confluirà nella seconda seduta della conferenza di servizi convocata dalla Provincia il 27/11/2014.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO:**

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea aerea in MT che verrà realizzata con cavo isolato "elicord". La nuova linea parte da quella esistente (aerea con conduttori nudi) a quota 670 m s.l.m. in loc. "Uggia" e sale nel bosco lungo la linea di massima pendenza fino alla loc. "Crotti di Dalò", a quota 1.150 m s.l.m., ove sarà posizionato il punto di trasformazione su palo (PTP). Lungo il tracciato, di lunghezza pari a circa 800 m, saranno posati n. 10 nuovi sostegni di tipo poligonale in lamiera zincata, con fondazione interrata ed altezza fuori terra pari a 10,5 m.

Dal PTP la linea proseguirà in BT in parte aerea e in parte interrata verso le loc. da alimentare ("Agoncio", Presalbert e Dalò).

La realizzazione della linea MT in cavo aereo è considerata indispensabile dalla società proponente, al fine di garantire il richiesto standard di qualità del servizio di erogazione dell'energia elettrica (sia in termini di tensione, sia in termini di numero di interruzioni).





Per mitigare l'impatto della nuova linea aerea è previsto, quale opera di compensazione, l'interramento di due tratti di linee aeree in BT esistenti, nei pressi delle loc. "Dalò" e "Case di Braga", per una lunghezza complessiva di 600 metri.

**UFFICIO ISTRUTTORE:** Servizio Acque ed Energia - Ing. Angelo Colombi

**OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO ISTRUTTORE:**

L'intervento proposto ricade:

- entro un'area boscata, vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004;
- all'interno della macrounità "Paesaggio di versante", nella sottounità "Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali", così come individuate dal PTCP della Provincia di Sondrio.

Per una più approfondita analisi dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell'intervento, si rimanda alla documentazione tecnica allegata all'istanza (relazione paesaggistica, relazione forestale, documentazione fotografica, foto inserimenti e tavole di inquadramento).

**PARERE COMMISSIONE:**

*La commissione, preso atto delle necessità tecniche di realizzare la nuova linea MT con cavo aereo, in considerazione della tipologia di cavo proposto (tipo elicord) nonché della previsione di opportune misure di mitigazione (interramento alcuni tratti di linea aerea in BT esistente nelle località "Dalò" e "Case di Braga"), esprime parere favorevole all'approvazione del progetto. Il parere è subordinato al recepimento delle seguenti prescrizioni:*

- verniciatura di tutti i nuovi sostegni con colore RAL 6014;
- interrimento delle fondazioni dei nuovi sostegni;
- demolizione delle linee aeree in BT come illustrato in progetto, con immediata rimozione di tutti di i componenti non più funzionali (sostegni e cavi), nonché demolizione dei tratti fuori terra delle relative fondazioni.

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

