



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia

Prat. SII_033

Oggetto: Art. 158-bis della D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 -

Manutenzione straordinaria delle opere inerenti l'adduzione della rete acquedottistica del Comune di Aprica (SO) – Sostituzione tronco di tubazione in località Caregia.

Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica -

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 23/08/2016 (O.d.G. n. 3).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle opere in argomento, conclusosi con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. **861 del 17 settembre 2016.**

Sondrio, 24 ottobre 2016

IL RESPONSABILE
Ing. Antonio RODONDI



foglio n. 1 di 1



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 23/08/2016

OdG n. 3

Opere: Manutenzione straordinaria delle opere inerenti l'adduzione della rete acquedottistica del Comune di Aprica (SO) – Sostituzione tronco di tubazione in località Caregia.

Richiedente: S.EC.AM. S.p.A. con sede a Sondrio in via Trieste n. 36/A (P. Iva: 00670090141).

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri (lettera c);
- montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina (lettera d);
- territori coperti da foreste e da boschi (lettera g);
- parco delle Orobie Valtellinesi (lettere f).

Le opere interessano inoltre ambiti di elevata naturalità, tutelati ai sensi dell'art. 17 del PTR Lombardia, nonché la ZPS IT2040401 "Parco delle Orobie Valtellinesi".

Ai sensi dell'art. 80 comma 4 lett. f) "opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee" della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 anche come s. m. ed i., le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento in argomento sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Aprica (SO).

Premessa - Iter istruttorio:

- con determinazione n. 751 dello 09/08/2016 la Provincia di Sondrio ha indetto una conferenza di servizi ai fini dell'eventuale approvazione del progetto definitivo degli interventi in argomento ai sensi dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/06;
- in data 08/09/2016 si terrà la prima riunione della conferenza di servizi, nella quale confluirà anche il presente parere istruttorio.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati datati marzo 2016 a firma del geom. Romano Fausto Binetti.

Il progetto relativo ad opere a corredo degli interventi già autorizzati con determinazione della Provincia di Sondrio n. 1029 del 21.10.2015, prevede la sostituzione di un'esistente tratto (circa 140 ml) di condotta di adduzione in ferro dell'acquedotto comunale, con un nuovo tratto di tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) di 160 mm di diametro.

I lavori prevedono la posa in opera del nuovo tratto di condotta, circa 140 ml, completamente interrato, ad una profondità di 1,50 m, con scavo a sezione ristretta con larghezza non superiore a m 0,50; la nuova condotta di adduzione attraversa l'alveo del torrente "Val Sorda" in località "Carege", a quota di circa 1.900 m s.l.m., su aree adibite a pascolo, limitrofe ad aree boscate. Il tratto di tubo che attraversa l'alveo sarà

foglio n. 1 di 2





protetto da una briglia lunga 3,00 m, alta 1,20 (di cui 0,50 fuori terra) con spessore di 0,60 m, che verrà realizzata con pietrame locale, in sostituzione di quella preesistente avente analoghe caratteristiche ed ingombri, che sarà demolita.

Nella tratto di condotta a monte di quello interessato dai lavori è previsto un intervento di ricerca di una perdita localizzata con scavo puntuale e sostituzione del tronco interessato.

SERVIZIO: Acque ed Energia - ISTRUTTORE: geom. Attilio Bonelli

PARERE COMMISSIONE:

Si suggerisce la posa della nuova condotta su un selciato posto a valle della briglia.

Parere favorevole

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

