



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia

Sondrio, 4 febbraio 2015

Allegati: 1

Inviata tramite PEC

PROVINCIA DI SONDRIO

Protocollo N. 2701

del 4/2/2015

Class. 88.2 /fasc. n. 375/213

Al Comune di
23016 CERCINO (SO)

Prat. 201009

Oggetto: Lavori complementari alla realizzazione di una centrale elettrica su acquedotto – Elettrodotta a media tensione in cavo aereo in loc. "Cagnello" e realizzazione di manufatto in c.a. per cabina elettrica in Comune di Cercino.

Trasmissione parere commissione paesaggistica -

Con riferimento alla conferenza di servizi per i lavori in oggetto prevista per il 9 febbraio 2015, trasmetto copia del parere favorevole della commissione paesaggistica provinciale espresso nella seduta del 27/01/2015 (OdG n. 4).

Comunico inoltre che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica in argomento, ai sensi della L.R. n. 52/82, dovrà essere rilasciata dalla scrivente Provincia, previa presentazione di apposita istanza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ITALO RIZZI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del Servizio: Ing. Antonio Rodondi (tel. 0342 531276)

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "signature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC

foglio n. 1 di 1



PROVINCIA DI SONDRIO

Commissione del 27 gennaio 2015

O.d.G. n. 4

OPERE: Lavori complementari alla realizzazione di una centrale elettrica su acquedotto – elettrodotto a media tensione in cavo interrato il loc. Cagnello in Comune di Cercino (SO).

RICHIEDENTE: Comune di Cercino Via Ligari, 1 23016 Cercino (SO)

AMBITO TERRITORIALE: Comuni di Cercino.

VINCOLI PAESISTICI VIGENTI: art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004, fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 mt ciascuna (Torrente Valle dei Molini)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO:

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea MT in cavo interrato della lunghezza pari a circa 485m posata, quasi totalmente, su strade comunali e provinciali.

La nuova linea in cavo MT sarà derivata da un sostegno già esistente, da questo, una volta effettuate la calata dei cavi ci si porta con un tratto di scavo di circa 50m su proprietà private sulla strada provinciale n°5, qui ci si porta sul lato sinistro della carreggiata proseguendo per circa 100m fino all'imbocco di via della Madonna, imboccata via della Madonna si svolta subito a destra seguendo Via Niscioli per poi, dopo circa 140m imboccare Via Cagnello fino all'incrocio di nuovo con la SPn°5. Attraversata la strada provinciale si imbecca una strada sterrata dove dopo circa 50m sulla destra sino alla cabina MT/BT.

L'intervento comporterà la realizzazione di uno scavo di profondità pari a 1 m e larghezza 0,6 m, ove sarà posato il cavidotto in PVC per la successiva posa del cavo elettrico.

L'interramento della linea avverrà lungo strade asfaltate (comunale, e provinciale) e strade sterrate.

UFFICIO ISTRUTTORE: Responsabile Area Tecnica Comune di Cercino – Arch. Simone Buzzi Franzoso.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO ISTRUTTORE E PARERE PROPOSTO:

La soluzione progettuale in esame, che prevede la realizzazione di una linea elettrica interrata, recepisce la seguente prescrizione che la Commissione provinciale per il paesaggio ha espresso nel corso della seduta del 20/05/2014 (OdG n. 12): *"Il progetto proposto non valuta alternative per l'interramento della linea aerea lungo la viabilità esistente, soluzione che permetterebbe di diminuire l'impatto paesaggistico dell'opera.*

A tal fine la commissione chiede che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia subordinato alla modifica del progetto, introducendo la previsione di interramento lungo la viabilità esistente (pista parallela al torrente e SP n. 05) della nuova linea elettrica a 15 kV.".





L'intervento proposto ricade:

- all'interno della fascia di rispetto di 150 metri del Torrente Valle dei Molini, vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004;
- all'interno della macrounità "Paesaggio di versante" così come individuata dal PTCP della Provincia di Sondrio.

Premesso quanto sopra, essendo la linea elettrica interrata, si ritiene che l'intervento proposto non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, l'ufficio istruttore propone parere favorevole ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni, per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in argomento.

PARERE COMMISSIONE:

Parere favorevole

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti
<i>[Signature]</i>	//	<i>[Signature]</i>	//	<i>[Signature]</i>

Sondrio,

IL TECNICO ISTRUTTORE

[Signature]
(Arch. Simone Buzzi Franzoso)



VISTO:

IL DIRIGENTE

[Signature]
(Dott. Italo Rizzi)