



PROVINCIA DI SONDRIO

**Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia**

Sondrio, 16 febbraio 2017

Oggetto: Interramento linee MT/BT in loc. S. Rocco, per la conclusione dell'allacciamento del produttore Valfontana Energie S.r.l.

Richiedente: e-Distribuzione S.p.A.

Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica (art. 80 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12) –

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 19/12/2016 (OdG n. 3).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Ponte in Valtellina e conclusasi con determinazione n. 27 del 02/02/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Antonio Rodondi

foglio n. 1 di 1



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 19/12/2016

OdG n. 3

Opere: Linea elettrica a 23 kV in cavo interrato in territorio del Comune di Ponte in Valtellina (loc. "S. Rocco"), disegno n. 1149268.

Richiedente: e-Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano aree boscate, vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 42/2004.

Ai sensi dell'art. 80 comma 4 lett. d) "linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt" della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 anche come s. m. ed i., le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento in argomento sono di competenza della Provincia. L'intervento prevede inoltre la posa di due nuove linee interrate a 0,4 kV, per le quali il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non è di competenza della scrivente Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Ponte in Valtellina (SO).

Premessa - Iter istruttorio:

Con nota pervenuta in data 12/12/2016, il Comune di Ponte in Valtellina ha convocato la conferenza di servizi per l'autorizzazione dei lavori di "Interramento linee MT/BT in loc. S. Rocco, per la conclusione dell'allacciamento produttore Valfontana Energie".

L'acquisizione del presente parere istruttorio è finalizzata all'espressione del parere unico della Provincia nell'ambito della predetta conferenza di servizi.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è illustrato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, costituita da:

- disegno n. 1149268 datato 02/08/2016;
- relazione paesaggistica a firma dell'ing. Pietro Ricciardini;
- relazione paesaggistica datata agosto 2016 a firma del dott. Roberto Falzinella.

L'intervento è situato nei pressi della nuova centrale idroelettrica in loc. S. Rocco, sul versante orografico in destra del torrente Valfontana.

E' prevista la realizzazione di una nuova linea a 23 kV interrata, lunga circa 30 metri, a partire dall'esistente cabina di trasformazione denominata "S. Rocco", fino al collegamento con la linea elettrica aerea esistente.

La nuova linea interrata permetterà di dismettere un tratto di linea aerea, di lunghezza pari a 60 metri. La dismissione del tratto aereo comporterà la sostituzione del sostegno esistente con uno di analoga altezza, idoneo per il termine della campata aerea.

Per la posa della nuova linea interrata sarà necessario realizzare uno scavo di sezione 0,5 m e profondità 1 m, che interesserà una strada asfaltata, in adiacenza ad aree boscate, ove verrà posato il cavidotto in PVC.





SERVIZIO: Acque ed Energia - ISTRUTTORE: Ing. Angelo Colombi

PARERE COMMISSIONE:

La commissione esprime parere favorevole, subordinatamente all'immediata rimozione di tutti i componenti della linea aerea a 23 kV da dismettere (cavi e sostegni).

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti
/	/	Eleva Folini		