



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia

Prat. n. 003

Oggetto: Art. 158-bis D. lgs. 152/06 - Ampliamento serbatoio Sonvico in Comune di Villa di Tirano (*codice commessa 160080B102*).

Parere commissione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica (art. 80 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12) -

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione paesaggistica provinciale riunitasi in data 01/08/2017 (O.d.G. n. 1).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e conclusasi con determinazione n. 50 del 23/08/2017.

Sondrio, 21 settembre 2017

IL RESPONSABILE
Antonio RODONDI

foglio n. 1 di 1



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 1/08/2017

OdG n. 01

Opere: Art. 158-bis D. lgs. 152/06 - Ampliamento serbatoio Sonvico in Comune di Villa di Tirano (*codice commessa 160080B102*).

Richiedente: S.EC.AM. S.p.A. (P. Iva: 00670090141)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. Lgs. 42/2004:
- territori coperti da foreste e da boschi (lettera g).

Atteso che l'intervento in progetto interessa la rete di adduzione di una derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 80 comma 4 lett. f) "opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee" della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 anche come s. m. ed i., le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia.

Ambito territoriale: Comune di Villa di Tirano.

Premessa - Iter istruttorio:

L'acquisizione del presente parere è finalizzata all'espressione del parere unico della Provincia nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dall'art. 158-bis del D. lgs. 152/06, convocata dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio con determinazione n. 34 del 12/06/2017, poi integrata con determinazione n. 41 del 10/07/2017.

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto è descritto nel progetto definitivo, costituito da elaborati datati aprile 2017, a firma dell'Ing. Dario Mossini. Gli aspetti paesaggistici sono adeguatamente descritti nella relativa relazione (elaborato 02.a).

È prevista la realizzazione di un nuovo serbatoio da 407 mc, da costruire in adiacenza a quelli esistenti, al fine di aumentarne le capacità di accumulo e di installarvi un debatterizzatore. Il manufatto in progetto avrà dimensioni pari a 12,50x12,50x6,05, sarà realizzato in c.a. e rivestito in pietrame a vista sulle pareti fuori terra; il tetto piano sarà completato a verde. Tutti i nuovi dislivelli (copertura del serbatoio e muri di sostegno delle terre), saranno dotati di parapetti in legno. Il serbatoio avrà 2 finestre con griglie di protezione in inox sui prospetti nord/est e sud/ovest. Anche i serbatoi esistenti saranno dotati di 2 finestre sul prospetto nord/est, su ognuna delle 4 vasche esistenti. Gli scarichi di troppo pieno e di fondo, totalmente interrati, verranno realizzati/prolungati in modo da recapitare le acque in esubero nell'alveo dell'adiacente valle di Sonvico. La realizzazione delle opere in progetto comporterà la trasformazione permanente di circa 170 mq di bosco ceduo, derivante dalla recente colonizzazione dei versanti terrazzati, prima adibiti a vigneti. La trasformazione temporanea dovuta alle operazioni di cantiere interesserà invece una superficie di circa 200 mq, destinati poi al rimboschimento naturale.

SERVIZIO: Acque ed Energia - ISTRUTTORE: geom. Attilio Bonelli



Provincia di Sondrio Corso XXV Aprile, 22 23100 SONDRIO Tel. 0342 531111 Fax 0342 216217

C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140

Indirizzo Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail: informazioni@provinciasondrio.gov.it

PEC: protocollo@cert.provincia.so.it



PARERE COMMISSIONE:

La commissione esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

- *il previsto parapetto in legno deve essere realizzato su tutti i lati del nuovo manufatto;*
- *tutte le aree interessate dai lavori dovranno essere ripristinate come all'origine, anche con la ricostituzione del cotico erboso mediante semina di essenze vegetali autoctone;*
- *particolare cura andrà posta alla regimazione delle acque superficiali e meteoriche, al fine di evitare fenomeni di erosione;*
- *gli eventuali rifiuti prodotti a seguito delle lavorazioni previste, dovranno essere smaltiti in apposita discarica autorizzata;*
- *per l'accesso alle aree di cantiere ed il trasporto dei materiali utilizzati per le lavorazioni è previsto l'utilizzo di un tratto di sentiero esistente (ca. 100 m) e/o viabilità VASP, ove presente. Non dovranno pertanto essere realizzati nuovi tracciolini.*

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. E. Folini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

