

	PROVINCIA DI SONDRIO Settore Pianificazione Territoriale ed Energia Servizio Acque ed Energia	
Pratica N.	PA20100114	
Autorizzazione N.	03/10/P del 2 luglio 2010	
Oggetto	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04	
Richiedente	Servizi Valdisotto S.p.A.	
Opere	Costruzione linea elettrica in cavo interrato a 23 kV, in località "Ciuk", nel territorio del Comune di Valdisotto (SO).	
Vincoli paesaggistici vigenti	artt. 136 e 142 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004, nonché art. 17 delle Norme di piano del PTR Lombardia.	
Ambito territoriale	Comune di Valdisotto (SO).	

IL DIRIGENTE

- visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137";
- vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m. e i.;
- visto il PTR Lombardia, approvato con deliberazione n. 951 del 19.01.2010;
- vista la domanda della società Servizi Valdisotto S.p.A., pervenuta in data 14.01.2010 al prot. 677 (successivamente integrata in data 23.02.2010, prot. n. 6034), con i relativi allegati (disegno datato gennaio 2010, relazione tecnica e relazione paesaggistica);
- verificato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta ai seguenti vincoli paesaggistici:
 - art. 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - art. 142 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004;
 - art. 17 delle Norme di piano del PTR Lombardia.
- considerato che le opere in progetto rientrano tra quelle indicate all'art. 80 comma 3 lett. e bis) della L.R. 12/05 "linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantomila volt" e pertanto spetta alla Provincia l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- vista la deliberazione del consiglio provinciale n. 19 del 9 maggio 2005 "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio" ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, anche così come successivamente modificata con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2008;
- acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale per il paesaggio nella seduta del 20 aprile 2010;
- vista la comunicazione A.R. prot. n. 14503 del 23.04.2010, con la quale la scrivente Provincia ha trasmesso copia della documentazione relativa alla domanda alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- considerato che entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione (26.04.2010), la Soprintendenza non ha reso il proprio parere vincolante;



- considerato che essendo trascorsi più di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Soprintendente, risulta necessario provvedere sulla domanda di autorizzazione;
- valutata la domanda in rapporto ai contenuti del provvedimento di vincolo e considerato che l'istruttoria tecnica ha verificato che le opere proposte non si pongono in contrasto con le motivazioni del vincolo apposto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i., la società Servizi Valdisotto S.p.A., ad eseguire le opere relative alla nuova linea elettrica interrata a 23 kV, in loc. "Ciuk", in territorio del Comune di Valdisotto (SO), così come rappresentate nel progetto allegato alla domanda redatto dal P.I. Marco Colturi e datato gennaio 2010 e così come descritte nella relazione paesaggistica, datata gennaio 2010, a firma del geom. Pedrana Andrea;

DISPONE

- il sopraccitato parere della Commissione provinciale per il paesaggio acquisito nella seduta del 20 aprile 2010, che si allega in copia, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento. La presente autorizzazione è pertanto subordinata all'osservanza delle relative prescrizioni;
- il presente provvedimento diventa efficace trascorsi 30 giorni dalla data di rilascio;
- una copia dell'autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione Lombardia, alla Comunità Montana Alta Valtellina ed al Comune di Valdisotto (SO), ai sensi dell'art. 146 c. 11 del D. Lgs. 42/2004;
- copia del provvedimento autorizzativo è altresì affissa all'Albo provinciale per giorni 15 consecutivi;
- l'Amministrazione comunale interessata, nell'ambito dei poteri previsti dal D.P.R. 380/2001, è incaricata della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato;
- il presente provvedimento, che ha durata quinquennale, concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto;
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146, 12° comma, del D. Lgs. 42/2004 anche come successivamente modificato e integrato.

IL DIRIGENTE

Italo Rizzi





PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale ed Energia Servizio Acque ed Energia

Commissione del 20 aprile 2010

OdG n. 2

Opere: COSTRUZIONE DELLA LINEA ELETTRICA A 23 kV IN CAVO INTERRATO IN LOC. CIUK, NEL COMUNE DI VALDISOTTO (SO).

Richiedente: Valdisotto servizi S.p.A.

Vincoli paesistici vigenti: art. 136 e art.142 comma 1 lettera d) del D.Lgs 42/2004, nonché art. 17 NTA PTPR Lombardia.

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni: art. 80 comma 3 lettera e bis).

Ambito territoriale: Comune di Valdisotto (SO).

Descrizione dell'intervento proposto:

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un tratto di linea elettrica in MT a 23 kV in cavo interrato, in loc. "Ciuk" in comune di Valdisotto (SO), a quota 1.630 m s.l.m. circa. Il nuovo tratto di linea interrata sostituirà il tratto aereo esistente, per un percorso di circa 280 metri. L'intervento comporterà lo spostamento della cabina di trasformazione con demolizione della cabina esistente e creazione della nuova cabina in corrispondenza della stazione di partenza della seggiovia. L'intervento è finalizzato a consentire le opere di edificazione sul mappale 998 del foglio 14 del comune di Valdisotto.

L'interramento del tratto di linea aerea comporterà altresì la sostituzione di un sostegno esistente con un nuovo sostegno, che fungerà da capolinea per la tratta aerea.

Per l'interramento dei cavi sarà realizzato uno scavo di profondità circa 1 m e sezione 60 cm, all'interno del quale saranno posati i cavi elettrici, alloggiati all'interno di due tubazioni di protezione in PVC, di diametro 160 mm. Il percorso seguirà in parte la fascia di servitù della linea aerea da smantellare ed in parte la strada comunale.

SERVIZIO: Acque ed Energia - ISTRUTTORE: Ing. Angelo Colombi

OSSERVAZIONI:

L'intervento proposto ricade all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 ("*Bellezze d'insieme*") ed ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004 ("*Montagne per la parte eccedente i 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina ..*"), nonché in un ambito ad elevata naturalità, tutelato ai sensi dell'art.17 delle NTA del PTPR Lombardia.

L'interramento del tratto della linea aerea esistente ben si concilia con la problematica dell'inserimento delle linee elettriche nel contesto paesaggistico circostante, dal momento che per circa 200 metri l'attuale linea aerea a fili nudi verrà sostituita con una nuova linea completamente invisibile. Anche lo spostamento della cabina di trasformazione all'interno della stazione di partenza della seggiovia, con demolizione della cabina esistente, consente un miglioramento del contesto paesaggistico.

La relazione paesaggistica dà atto di una sensibilità paesaggistica media del sito e di un'incidenza paesaggistica media delle opere in progetto. L'aspetto di incidenza più rilevante (ingombro visivo) è tuttavia mitigato dall'intervento in progetto.

PARERE PROPOSTO:

Premesso quanto sopra, esaminati gli elaborati progettuali allegati alla domanda, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni per quanto di competenza (art. 80 comma 3 lettera e-bis) si propone un parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- a lavori terminati tutti i materiali relativi allo smantellamento delle linee elettriche e della cabina di trasformazione dovranno essere immediatamente ed opportunamente allontanati e smaltiti;

foglio 1 di 2





- a lavori terminati, per la parte di scavo in aree adibite a prato dovrà essere effettuata semina e ripristinato lo stato dei luoghi;
- il nuovo sostegno con funzione capolinea dovrà avere caratteristiche (dimensioni, materiali e colori) tali da non comportare un peggioramento paesaggistico rispetto alla situazione precedente. La fondazione dello stesso dovrà essere interrata od opportunamente mascherata.

PARERE COMMISSIONE:

Favorevole, con le prescrizioni proposte dall'ufficio istruttore.

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. G. Bettini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

