

	PROVINCIA DI SONDRIO Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave Servizio Acque ed Energia	
	Pratica N.	PA20130426
Autorizzazione N.	04/13/P del 05.09.2013	
Oggetto	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e per gli effetti dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/04 (procedura semplificata).	
Richiedente	Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest - Milano.	
Opere	Costruzione linea elettrica a 20 kV in cavo interrato, in loc. "Case Conoia", in territorio del Comune di San Giacomo Filippo (SO) – disegno n. 515296.	
Vincoli paesaggistici	art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004.	
Ambito territoriale	Comune di San Giacomo Filippo (SO).	



IL DIRIGENTE

- **VISTO** il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137";
- **VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- **VISTA** la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m. e i.;
- **VISTO** il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19.01.2010;
- **VISTA** l'istanza di Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest, pervenuta in data 26.04.2013 (successivamente integrata in data 22.07.2013) intesa a ottenere l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 09.07.2010 n. 139 ed i relativi allegati (disegno n. 515296 e relazione paesaggistica semplificata);
- **VERIFICATO** che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004;
- **VISTA** la deliberazione del consiglio provinciale n. 19 del 9 maggio 2005 "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio" ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, anche così come successivamente modificata con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2008;
- **ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni della Commissione provinciale per il paesaggio nella seduta del 23.07.2013 (O.d.G. n. 2);
- **VISTA** la comunicazione del 24.07.2013, con la quale la scrivente Provincia ha trasmesso copia della proposta di accoglimento dell'istanza, predisposta dall'ufficio istruttore ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

- **CONSIDERATO CHE** entro il termine di 25 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione (29.07.2013), la Soprintendenza non ha reso il proprio parere vincolante;
- **CONSIDERATO CHE** essendo decorsi i termini previsti dal ricevimento degli atti da parte del Soprintendente, risulta necessario provvedere sulla domanda di autorizzazione;
- **VISTA** l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, dal Comune di San Giacomo Filippo in data 08.04.2013;
- **VALUTATA** la domanda in rapporto ai contenuti del provvedimento di vincolo e considerato che l'istruttoria tecnica ha verificato che - subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel sopraccitato parere della commissione paesaggistica - le opere proposte non si pongono in contrasto con le motivazioni del vincolo apposto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e per gli effetti dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/04, la società Enel Distribuzione S.p.A. – Macro Area Territoriale Nord Ovest, ad eseguire le opere relative alla nuova linea elettrica interrata a 20 kV, in località "Case Conoia", nel territorio del Comune di San Giacomo Filippo (SO), così come rappresentate nel progetto allegato alla domanda (disegno n. 515296, datato 28 febbraio 2013 e relazione paesaggistica a firma del geol. Nicola Ricciardini);

DISPONE

- il sopraccitato parere della Commissione provinciale per il paesaggio acquisito nella seduta del 23 luglio 2013, che si allega in copia, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento. La presente autorizzazione è pertanto subordinata all'osservanza delle relative prescrizioni;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica. L'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione Lombardia ed al Comune di San Giacomo Filippo (SO), ai sensi dell'art. 146 c. 11 del D. Lgs. 42/2004;
- copia del provvedimento autorizzativo è altresì affissa all'Albo provinciale per giorni 15 consecutivi;
- l'Amministrazione comunale interessata, nell'ambito dei poteri previsti dal D.P.R. 380/2001, è incaricata della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato;
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146, 12° comma, del D. Lgs. 42/2004 anche come successivamente modificato e integrato.

IL DIRIGENTE

Italo Rizzi






PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Acque ed Energia

Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, così come definiti dall'art. 1 del D.P.R. 09.07.2010 n. 139 e relativo allegato I, assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/2004.

Prat. PA20130426 – O.D.G. 2 (23.07.2013)

OGGETTO: costruzione della linea elettrica a 20 kV in cavo interrato, in loc. "Case Canoia", in territorio del Comune di San Giacomo Filippo (disegno n. 515296).

RICHIEDENTE: Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di Sondrio.

AMBITO TERRITORIALE: Comune di San Giacomo Filippo (SO).

VINCOLI PAESISTICI VIGENTI: art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004.

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni: art. 80 comma 3 lettera e bis).

PARERE DELL'UFFICIO ISTRUTTORE

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un tratto di circa 100 m di linea elettrica interrata, in MT a 20 kV, di collegamento tra la linea aerea esistente e una nuova cabina di trasformazione, destinata ad alimentare l'illuminazione delle gallerie della SS36, in territorio Comune di San Giacomo Filippo, nei pressi della vecchia stazione di pompaggio dell'oleodotto, ora dismesso. La cabina di tipo "Minibox" sarà realizzata all'esterno dalle gallerie stesse, in loc. "Case Canoia". L'intervento comporterà la realizzazione di uno scavo (di profondità circa 1 m e larghezza 0,5 m), per consentire la posa del cavidotto in PVC, per il successivo alloggiamento dei cavi elettrici. Il tracciato della nuova linea elettrica interrata seguirà il vecchio tracciato della SS36.

In data 30.04.2013 è stato acquisito il parere della commissione come di seguito riportato:

Favorevole per quanto concerne il tracciato interrato della linea elettrica.

Si chiede tuttavia di valutare possibili alternative meno impattanti in merito alla tipologia costruttiva adottata per la nuova cabina (prevederne il rivestimento in pietra).

Si segnala inoltre che nella relazione paesaggistica si fa riferimento ad una linea in BT, aerea, con attraversamento del torrente Liro. Tali indicazioni sono in contrasto con quanto rappresentato nel disegno n. 515296; si chiede pertanto di uniformare gli elaborati.

L'espressione del parere definitivo della commissione è subordinato alla valutazione delle predette integrazioni.



foglio n. 1 di 2



In data 22.07.2013 Enel Distribuzione S.p.A. ha aggiornato la Relazione Paesaggistica, rimuovendo le indicazioni errate e precisando le caratteristiche costruttive e dimensionali della cabina "Minibox" (non prevedendo quindi una cabina rivestita in pietra).

Preso atto che:

- l'intervento proposto ricade all'interno della fascia di 150 metri del torrente Liro (in sponda sinistra), vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004;
- l'area oggetto di intervento è situata all'interno della macrounità "Paesaggio di versante", più precisamente nelle sottounità "Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali", così come individuate dal PTC della Provincia di Sondrio;

Verificato che:

- la nuova linea elettrica sarà realizzata completamente interrata, pertanto non comporterà aggravio paesaggistico dei luoghi ed a lavori ultimati risulterà invisibile;
- è tuttavia prevista la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, il cui potenziale impatto paesaggistico è documentato nella documentazione fotografica contenuta nella relazione paesaggistica aggiornata;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza e costituita da:

- relazione paesaggistica semplificata, a firma del Dott. Geol. Nicola Ricciardini, comprensiva di documentazione fotografica;
- disegno n. 515296 datato 28-02-2013.

Ritenuto che l'intervento proposto non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni, per quanto di competenza (art. 80, comma 3 lettera e bis), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in argomento.

IL TECNICO ISTRUTTORE

Ing. Angelo Colombi

PARERE COMMISSIONE PAESAGGISTICA PROVINCIALE – SEDUTA DEL 23.07.2013:

Si esprime parere favorevole con la prescrizione di rivestire in pietra locale la prevista cabina elettrica. In alternativa dovrà essere effettuato un mascheramento della cabina, realizzabile anche con vegetazione.

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. G. Bettini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti
				"

