

TESTO DELL'AVVISO

Provincia di Sondrio – Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale ed Energia – Servizio Acque ed Energia. Avviso di presentazione della domanda di derivazione d'acqua dalla Roggia San Barnaba, in territorio del Comune di Villa di Chiavenna (SO), ai sensi dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2.

Il sig. Tonola Antonio, in qualità di legale rappresentante del ristorante Lanterna Verde s.n.c., con sede a Villa di Chiavenna, frazione San Barnaba n. 7 (C.F. e P. Iva 00425180148), già titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso piscicolo assentita dalla Regione Lombardia con decreto n. 13472 del 24.05.2000, in data 26.06.2008 ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la variante alla suddetta concessione, per un utilizzo ad uso plurimo (piscicolo ed idroelettrico), delle acque di scarico della centrale idroelettrica della società S.I.E.C. Coop.r.l., in territorio del Comune di Villa di Chiavenna (SO).

L'utilizzo proposto prevede di derivare l'acqua dal suddetto canale di scarico a quota 663 m s.l.m., prima dell'immissione nella Roggia San Barnaba, nella misura di circa l/s 80 medi e l/s 150 massimi (pari ad un volume complessivo annuo di 2.500.000 mc). L'acqua così captata verrà utilizzata, sia per continuare ad alimentare le vasche esistenti destinate all'uso piscicolo, sia per produrre, su un salto nominale di circa 33 m, la potenza nominale media annua di circa 26 kW, per la produzione di energia elettrica. L'acqua turbinata verrà restituita nella Roggia San Barnaba alla quota di circa 629 m s.l.m., subito a monte dell'immissione della stessa nel fiume Mera, in corrispondenza del bacino artificiale di Villa di Chiavenna.

L'ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio, mentre l'ufficio competente per l'assunzione del provvedimento finale è il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale ed Energia della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione, presso l'ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Comune di Villa di Chiavenna (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all'ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Sondrio, lì 1 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Ing. Antonio Rodondi