

TESTO DELL'AVVISO

Provincia di Sondrio – Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale ed Energia – Servizio Acque ed Energia. Avviso di presentazione della domanda di derivazione d'acqua dal fiume Mera – canale della Molinanca, in territorio del Comune di Chiavenna, ai sensi dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2.

In data 3 Aprile 2009 la società Emmezeta s.r.l., con sede a Chiavenna in via Quadrio, 8 (P. IVA 00900310145), ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dal fiume Mera in territorio del Comune di Chiavenna (SO). La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua nella misura di l/s 4.150 massimi e l/s 1.850 medi (pari ad un volume complessivo annuo di 58.000.000 mc). L'acqua derivata verrà utilizzata per la realizzazione di due impianti idroelettrici in cascata per la produzione di energia elettrica. Per l'impianto di monte, la derivazione, prevista in località "Poiatengo" sull'asta del fiume Mera a quota 349 m s.l.m. (Gauss Boaga N=5.130.460 E=1.531.580), verrà utilizzata per produrre, su un salto nominale di 6,61 m, la potenza nominale media annua di 120 kW. L'acqua turbinata verrà restituita direttamente nel canale di adduzione dell'impianto di valle, per produrre su un salto nominale di 12,94 m la potenza nominale media annua di 235 kW. La restituzione definitiva dell'acqua turbinata avverrà nell'alveo del fiume Mera alla quota di 328 m s.l.m.

L'ufficio istruttore, competente anche per l'assunzione del provvedimento finale è il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale ed Energia della Provincia di Sondrio.

La presente domanda è tecnicamente incompatibile e concorrente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del R.r. 24 marzo 2006 n. 2, con la domanda di derivazione in data 29 giugno 2007 della società S.I.E.C. Coop. r.l., pubblicata sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi, n. 20 del 20.05.2009.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, ma compatibili con la sopraccitata domanda della società S.I.E.C. Coop. r.l., dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata saranno depositate per la presa visione presso l'ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Comune di Chiavenna. Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all'ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Sondrio, lì 29 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Ing. Antonio Rodondi