

TESTO DELL'AVVISO

Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia. Avviso di presentazione della domanda di derivazione d'acqua dalle sorgenti “Grivinugn” e “Laresa”, in territorio del Comune di Buglio in Monte (SO), ai sensi dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2.

Il Comune di Buglio in Monte (C.F. e P. IVA 00115150146), già titolare di una concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente denominata “Grivinugn”, assentita dalla Regione Lombardia con deliberazione n. 24021 del 13.01.1997, in data 18.11.2010 ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la variante alla suddetta concessione, per derivare acqua ad uso plurimo (potabile ed idroelettrico) dalle sorgenti denominate “Grivinugn” e “Laresa”, in territorio del Comune stesso. La variante richiesta prevede la captazione di acqua dalle sorgenti suddette nella misura complessiva di l/s 15 massimi e l/s 12 medi (pari ad un volume complessivo annuo di circa 378.000 mc). L'acqua prelevata sarà utilizzata sia per alimentare la rete acquedottistica comunale, sia per produrre, su un salto nominale di 217 m, la potenza nominale media annua di 26 kW (in cifra tonda), per la produzione di energia elettrica. Le captazioni sono previste a quota 2.080 m s.l.m. (sorgente “Grivinugn”, coordinate Gauss Boaga: N 5118223 ; E 1554376) e 1.916 m s.l.m. (sorgente “Laresa”, coordinate Gauss Boaga: N 5118126 ; E 1554128), nella porzione superiore del bacino idrografico del torrente “Valle della Laresa”. La restituzione dell'acqua turbinata è prevista nelle vasche di carico esistenti in loc. “Calecc” alla quota di 1.475 m s.l.m., a servizio sia dell'acquedotto della località stessa, sia del ramo principale dell'acquedotto comunale di Buglio in Monte (SO). L'ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio, mentre l'ufficio competente per l'assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso. Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione, presso l'ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Comune di Buglio in Monte (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi

trenta giorni potrà presentare all'ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Sondrio, lì 12 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Ing. Antonio Rodondi