

TESTO DELL'AVVISO

Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia. Avviso di modifica del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Secchione in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

Con istanza presentata in data 26.03.1999 la signora Cavazzi Lorenza - C.F. CVZLNZ46H49L084J (oggi società Energhie s.r.l. con sede a Sondrio in via Parravicini n. 4 - C.F.: 00893520148), ha chiesto la concessione di derivare acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco nella misura di l/s 330 massimi e l/s 98 medi, per generare sul salto di 528,75 metri la potenza nominale media annua di 508 kW per la produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica. La captazione era prevista sull'asta del torrente Secchione a quota 1586,3 m s.l.m. immediatamente a valle della piana dell'Alpe Pirlo, con restituzione dell'acqua turbinata nell'alveo del medesimo torrente a quota 1.055 m s.l.m.

A seguito della compiuta istruttoria, nella seduta del 20 dicembre 2011 il Consiglio provinciale dei lavori pubblici ha proposto, ai sensi dell'art. 12 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, la modifica del progetto di derivazione, con spostamento dell'opera di presa indicativamente a quota 1.450 m s.l.m. e comunque a valle della cascata esistente.

La società richiedente in data 11 luglio 2012 ha presentato alla Provincia di Sondrio il nuovo progetto della derivazione, modificato come richiesto dall'organo tecnico consultivo.

La derivazione così modificata prevede la captazione d'acqua dal torrente Secchione, nella misura di l/s 377 massimi e l/s 122 medi, a quota 1472,85 m s.l.m. immediatamente a valle della cascata esistente. L'acqua derivata, utilizzata per generare su un salto nominale di 416,10 metri la potenza nominale media annua di 498 kW per la produzione di energia elettrica, verrà poi restituita nell'alveo del medesimo torrente a quota 1054,70 m s.l.m.

Il progetto della derivazione, con indicazione delle aree interessate dalle relative opere (opera di presa, condotta forzata, edificio centrale e canale di restituzione), è costituito da elaborati datati luglio 2012 a firma degli ingg. Stefano Salvetti e Carlo Graneroli, ed è depositato per la presa visione presso gli uffici della Provincia (Servizio Acque ed Energia - 2° piano del palazzo ex Besta, via V. Veneto, 28) e del Comune di Chiesa in Valmalenco.

Ai sensi dell'art. 12 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL, i terzi interessati potranno prendere visione della suddetta documentazione progettuale e presentare alla Provincia memorie scritte. Fino alla decisione definitiva non saranno accettate domande incompatibili con quella in esame.

L'ufficio istruttore, competente anche per l'assunzione del provvedimento finale, è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave della Provincia.

Sondrio, 2 agosto 2012

IL DIRIGENTE
Italo Rizzi
f.to digitalmente