

TESTO DELL'AVVISO

**Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia. Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente "Grivinugn" in territorio del Comune di Buglio in Monte (SO), ai sensi dell'art. 25 del R.r. 24.03.2006 n. 2.**

In data 04/06/2014 il Comune di Buglio in Monte (C.F. e P. IVA 00115150146), ha presentato una domanda intesa ad ottenere la variante della concessione di derivazione d'acqua ad uso plurimo (potabile ed idroelettrico) dalla sorgente "Grivinugn", in territorio del comune stesso, assentita con determinazione della Provincia di Sondrio n. 20 del 09/01/2013.

L'acqua captata dalla suddetta sorgente (situata all'interno del bacino idrografico del torrente Maroggia a quota 2.080 m s.l.m.), nella misura di l/s 11,5 massimi e l/s 9 medi (per un volume complessivo annuo di 284.000 mc), è attualmente utilizzata sia per la produzione di energia elettrica all'interno di una centralina (potenza: 19 kW) situata a quota 1.477 m s.l.m., sia per alimentare l'acquedotto potabile comunale situato a valle.

Lo schema idraulico della variante proposta, prevede di prelevare l'acqua turbinata nella centralina esistente in loc. "Calecc" e di turbinarla su ulteriori n. 6 salti (206 m, 145 m, 109 m, 205 m, 149 m e 180 m), realizzando n. 6 nuove centraline idroelettriche aventi rispettivamente le seguenti potenze nominali: 18 kW, 13 kW, 10 kW, 18 kW, 13 kW, 16 kW). In considerazione anche della potenza nominale già assentita con la concessione vigente, la potenza complessiva di concessione della variante richiesta è pari a 107 kW.

Le ulteriori n. 6 nuove centraline sono previste in corrispondenza degli esistenti manufatti a servizio dell'acquedotto potabile comunale (n. 5 caselli di interruzione posti rispettivamente a quota 1.267 m s.l.m., 1.119 m s.l.m., 1.007 m s.l.m., 799 m s.l.m., 647 m s.l.m. e la vasca di carico in loc. "Crusetta" a quota 465 m s.l.m.), garantendo così la re-immissione delle acque turbinate nei vari rami della rete acquedottistica.

L'ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio, mentre l'ufficio competente per l'assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del R.r. 24.03.2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la variante in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda di variante e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione presso l'ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Comune di Buglio in Monte (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all'ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Sondrio, 8 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Antonio Rodondi