

## Provincia di Sondrio

### Provincia di Sondrio

**Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della variante alla domanda di concessione di derivazione ad uso idroelettrico dell'acqua proveniente dalle sorgenti «Frasnedo 1» e «Frasnedo 2», tramite l'acquedotto comunale, nel territorio del comune di Verceia (SO), ai sensi dell'art. 26 c. 1 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2**

La società Rinnovabili Service s.r.l. (C.F. e P. IVA 00966990145), con sede in Morbegno (SO) in Via Luigi Rocca n. 12, già titolare di una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione ad uso idroelettrico dell'acqua proveniente dalle sorgenti denominate «Frasnedo 1» e «Frasnedo 2», nel territorio del Comune di Verceia (SO), il cui avviso è stato pubblicato sul BURL - serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 28 marzo 2018, in data 23 settembre 2019, ha presentato una modifica al progetto della derivazione, che prevede lo spostamento dell'edificio centrale in loc. Motta, a quota 487,60 m s.l.m., con conseguente riduzione del salto (da 925,32 metri a 780,10 m) e della potenza (da 136 kW a 115 kW) nominali, nonché la variazione del punto di restituzione dell'acqua turbinata nell'acquedotto comunale ad uso potabile, che avverrà in corrispondenza di un nuovo casello di disconnessione a quota 485 m s.l.m. circa.

Il progetto della derivazione è stato variato in accoglimento alle modifiche richieste in sede di istruttoria, al fine di eliminare le interferenze con gli interventi già programmati dal gestore del servizio idrico integrato, volti a collegare le reti di approvvigionamento acquedottistico dei comuni di Verceia e Novate Mezzola.

Trattandosi di modifiche richieste ai sensi dell'art. 25 comma 4 del r.r. 2/06, l'istruttoria sarà condotta con la procedura semplificata prevista dall'art. 26 per le varianti non sostanziali. Pertanto i terzi interessati possono presentare alla Provincia di Sondrio, opposizioni e deduzioni scritte alla domanda di concessione, così come modificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Copia della documentazione progettuale aggiornata è depositata, per la presa visione, presso il Servizio Acqua ed energia della Provincia e presso gli uffici dei Comuni di Verceia e Novate Mezzola.

Sondrio, 31 gennaio 2020

Il responsabile del servizio  
Francesca Mottalini